



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**
(Енисейское управление Ростехнадзора)

Юр./факт. адрес: пр.Мира, 36, г.Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97, E-mail: emtu@ertn.ru, http://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 28/237 -Э

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Братский промышленный техникум»
(ГБПУО БПромТ)

«18» сентября 2017 г.
(дата составления предписания)

(полное наименование юридического лица)

г. Братск, жилой район Падун, ул. Хабарова, 28

Мною: государственным инспектором Братского территориального отдела
технологического и энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора
Белоконь Владимиром Савельевичем,
(должность, Ф.И.О.)

в период с «01» сентября 2017 года по «28» сентября 2017 года, на основании распоряжения
руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Ходосевича № 2696-р/кр от
14.08.2017г. проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического
контроля (надзора) в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Братский промышленный техникум» (ГБПУО БПромТ)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического
контроля (надзора) нарушений требований законодательства в области безопасной эксплуатации
энергоустановок, зафиксированных в Акте проверки ГБПУО БПромТ от 18 сентября 2017г. №
28/237/2696/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о
Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, пункта 5.7.
Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по
экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249 предписывается:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный технический документ, требования	Срок устранения нарушения
-----------	---	---	---------------------------------

		которого нарушены	
1.	Во всех электрощитах восстановить бирки на кабелях.	п.2.4.5 ПТЭЭП	31.12.2017г.
2.	В щитах и щитках на автоматических выключателях нанести наименование присоединения.	п.1.2.2 ПТЭЭП	31.12.2017г.
3.	Однолинейные схемы в щитах и щитках привести в соответствие фактически выполненным присоединениям.	п.1.8.3, п.1.8.4 ПТЭЭП	31.12.2017г.
4.	В части силовых щитов и щитков освещения вывесить однолинейные схемы.	п.2.12.5 ПТЭЭП	31.12.2017г.
5.	Однолинейные схемы в электрощитах проверять 1 раз в 2 года на соответствие фактически выполненным присоединениям (отсутствуют отметки)	п.1.8.3, п.1.8.4 ПТЭЭП	31.12.2017г.
6.	На 2-х пускателях ПМЕ, установленных в венткамере здания Хабарова-28, нанести диспетчерские наименования.	п. 1.7.2 ПТЭЭП	31.12.2017г.
7.	Предоставить оперативную (однолинейную) схему электроустановок зданий по ул Хабарова.	п.1.8.9, п.1.5.18 ПТЭЭП	31.12.2017г.
8	Провести профилактические испытания и измерения электроустановок техникума	ПТЭЭП прил.3	31.12.2017г.
9.	Заместителем ответственного за электрохозяйство назначить лицо из числа административно-технического персонала.	п.1.2.3 ПТЭЭП	31.12.2017г.
10.	Не организована эксплуатация, осмотры и испытания передвижных, переносных токоприемников и вспомогательного оборудования к ним.	глава 3.5 ПТЭЭП	31.12.2017г.
11.	Выведенные из работы электроприемники не отключены от электроснабжения (отсутствует видимый разрыв, не вывешаны плакаты и т.д)	п.17.5 ПОТ ЭЭ	31.12.2017г.
12.	Составить списки должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	п.1.8.2 ПТЭЭП	31.12.2017г.
13.	Электроустановки укомплектовать испытанными защитными средствами	п.1.4 ПОТ ЭЭ.	31.12.2017г.
14.	На дверцах всех ШУ, ЩС, ЩО восстановить диспетчерские наименования	п.2.2.20 ПТЭЭП	31.12.2017г.
15.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах нанести стрелки, указывающие направление вращения. На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах нанести надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.	п.2.5.3 ПТЭЭП.	31.12.2017г.
16.	Организовать подготовку электротехнического	п.1.4.1 ПТЭЭП	31.12.2017г.

	персонала для эксплуатации электроустановок.		
17.	Составить техническую документацию, необходимую для эксплуатации электроустановок.	Глава 8 ПТЭЭП	31.12.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в Братский территориальный отдел энергетического надзора Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 665717, г. Братск, ул. Цветочная, 13, а/я 375; тел/факс: (3953) 49-12-86 до 30 числа каждого месяца по форме:

Всего мероприятий	Выполнено в срок № п.п.	Не истек срок № п.п.	Не выполнено в срок		
			Всего мероприятий	№ п.п.	Причина


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:
директор ГБПУО БПромТ


Иванов В.Г.

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора




Белоконов В.С.

Предписание на 3 листах для исполнения получено:

директор ГБПУО БПромТ


Иванов В.Г.

Перечень использованных нормативно-технических документов.

Обозначение документа.	Полное наименование документа
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. 2003г.
ПОТ ЭЭ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
ИПиИСЗ	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.